
**Е ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Группа Е17

Изменение № 1 ГОСТ 19735—74 Устройства комплектные на напряжение до 1000 В для электрических станций и подстанций. Общие технические условия
Установлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.01.79 № 17 срок введения установлен

с 01.05.79

Пункт 2.1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77.

(Продолжение см. стр. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19735—74)

Пункт 2.1.7. Второй абзац изложить в новой редакции:

«При этом наружные лицевые поверхности УК должны быть окрашены по V классу покрытий, внутренние поверхности — по VI классу ГОСТ 9.032—74. Элементы УК, не имеющие лакокрасочные покрытия, подлежат гальваническому покрытию по ГОСТ 9.073—77 и ГОСТ 3002—70».

Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10434—68 на ГОСТ 10434—76.

Пункты 6.1, 6.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2933—62 на ГОСТ 2933—74.

(ИУС № 2 1979 г.)