

**Изменение № 1 к СНиП 3.05-07-85,
утвержденное постановлением Госстроя СССР
от 25 октября 1990 г. № 93**

Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. При монтаже и наладке систем автоматизации следует оформлять документацию в соответствии с обязательным приложением 1 настоящих правил».

Пункт 1.6 после слов «оборудования после индивидуального испытания» дополнить словами: «смонтированных систем автоматизации в объеме рабочей документации».

Пункт 2.5 дополнить пунктом «е» следующего содержания:

«е) наличие документации на выполнение работ по монтажу и испытанию трубных проводок на давление более 10 МПа (100 кгс/см²)».

Пункт 2.17:

в первом предложении исключить слово «спецификациям»;
после второго абзаца текст дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Детали трубных проводок на давление более 10 МПа (100 кгс/см²) передаются в монтаж в виде подготовленных к монтажу изделий (трубы, фасонные части к ним, соединительные детали, метизы, арматура и т.п.) или собранных в сборочные единицы, укомплектованные по спецификации деталировочных чертежей. Отверстия труб должны быть закрыты пробками. На изделия и сборочные единицы, имеющие сварные швы, должны передаваться акты или другие документы, подтверждающие качество сварных соединений в соответствии со СНиП 3.05.05-84».

Пункты 2.18 — 2.20 исключить.

Пункт 3.51. Предпоследний абзац изложить в новой редакции:

«Бронированные пневмокабели прокладывают в коробах, как правило, не допускается».

Пункт 3.65. В первом предложении исключить слова «заготовке и».

Пункты 3.67—3.74 исключить.

Раздел 3 дополнить подразделом следующего содержания.

«Оптические кабели

3.135. Перед монтажом оптического кабеля следует проверить его целостность и коэффициент затухания оптического сигнала.

3.136. Прокладка оптических кабелей выполняется в соответствии с рабочей документацией способами, аналогичными принятым при прокладке электрических и трубных проводок, а также кабелей связи.

Оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации.

Одно- и двухволоконные кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам.

Запрещается для прокладки оптического кабеля использовать вентиляционные каналы и шахты, пути эвакуации.

3.137. Оптические кабели, прокладываемые открыто в местах возможных механических воздействий на высоте до 2,5 м от пола помещения или площадок обслуживания, должны быть защищены механическими кожухами, трубами или другими устройствами в соответствии с рабочей документацией.

3.138. При протяжке оптического кабеля крепление средств тяжения следует производить за силовой элемент, используя ограничители тяжения и устройства против закрутки. Тяговые усилия не должны превышать значений, указанных в технических условиях на кабель.

3.139. Прокладка оптического кабеля должна выполняться при климатических условиях, определенных в технических условиях на кабель. Прокладку оптического кабеля при температуре воздуха ниже минус 15 °С или относительной влажности более 80 % выполнять не допускается.

3.140. В местах подключения оптического кабеля к приемопередающим устройствам, а также в местах установки соединительных муфт необходимо предусматривать запас кабеля. Запас должен быть не менее 2 м у каждого сращиваемого оптического кабеля или приемопередающего устройства.

3.141. Оптический кабель следует крепить на несущих конструкциях при вертикальной прокладке, а также при прокладке непосредственно по поверхности стен помещений — по всей длине через 1 м; при горизонтальной прокладке (кроме коробов) — в местах поворота.

На поворотах оптический кабель необходимо крепить с двух сторон угла на расстоянии, равном допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм, считая от вершины угла. Радиус поворота оптического кабеля должен отвечать требованиям технических условий на кабель.

При прокладке оптического кабеля по одиночным опорам эти опоры должны быть установлены не более чем через 1 м, а кабель должен быть закреплен на каждой опоре.

3.142. Смонтированный оптический кабель следует подвергать контролю путем измерения затухания сигналов в отдельных волокнах оптического кабеля и проверки его на целостность. Результаты контроля оформляются протоколом измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля (см. обязательное приложение 1)».

Пункт 4.2 дополнить абзацем «г» следующего содержания.

«г) измерения затухания сигналов в отдельных волокнах смонтированного оптического кабеля по специальной инструкции»

Пункт 4.5 после слов «оформляется акт» изложить в новой редакции:

С. 50 СНиП 3.05.07-85

«приемки смонтированных систем автоматизации, к которому прилагаются документы по позициям 4—12, 16, 21 приложения 1».

Пункт 4.6. Второе предложение изложить в новой редакции:

«Сдача смонтированных систем автоматизации оформляется актом (см. обязательное приложение 1)».

Приложение 1:

в поз. 17 графы «Наименование» слова: «Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания» заменить словами: «Акт приемки смонтированных систем автоматизации»;

в гр. «Содержание документа» слова: «По форме акта прил. 1 СНиП III-3-81» заменить словами: «Форма произвольная»;

дополнить поз. 21:

«21. Протокол измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля

Форма произвольная».